

**RINALDI S.R.L.**

**RAPPORTI ILLUMINO - VENTILANTI**

PIANO	VANO	MQ.	TOTALE MQ.	SUPERFICI FINESTRE				RAPPORTI		
				Larghezza	Altezza	N°	SI-V	1/16 -1/8	RI-V	
T	Miscelazione prodotti	1 007,25	1 007,25	0,90	1,23	50,00	55,35			
				0,97	1,05	8,00	8,15			
				1,05	1,05	8,00	8,82			
				1,15	1,05	4,00	4,83			
T	Magazzino finito	52,15	52,15							
T	Magazzino finito	52,15	52,15							
T	Magazzino semilavorati	92,77	92,77							
T	Ingresso	47,27	47,27							
			1 251,59				77,15	78,22	16,22	
T	Vano Tecnico	15,00	15,00	1,00	0,70		0,70		–	
T	Disimpegno	15,00	15,00						–	
T	Vano scala	15,00	15,00						–	
T	Spogliatoio	16,08	16,08	1,00	0,70		0,70	ventilazione forzata		
T	W.C. H	2,55	2,55	1,00	0,70		0,70	0,32	3,64	
T	W.C.	1,87	1,87	ventilazione forzata						–
T	Doccia	1,87	1,87	ventilazione forzata						–
1	Disimpegno	27,24	27,24	0,90	1,23	2,00	2,21			
1	Laboratorio	35,70	35,70	1,32	1,20	4,00	6,34			
				1,00	1,23	3,00	3,69			
							10,03	4,46	3,56	
1	Uffici	138,15	138,15	1,00	1,23	4,00	4,92			
				1,32	1,20	12,00	19,01			
							47,59	17,27	2,90	

**LEGENDA**

SF superficie finestrata  
 SI-V superficie illuminante - ventilante  
 RI-V rapporto illuminante/ventilante